

Internationale Symbole




Kurzschlussfester
Sicherheitstransformator
(bedingt oder unbedingt)



Kurzschlussfester
Trenntransformator



Nicht kurzschlussfester
Sicherheitstransformator



Nicht kurzschlussfester
Trenntransformator



Kurzschlussfester
Spartransformator



$t_a \dots ^\circ\text{C}$

Umgebungstemperatur



Nicht kurzschlussfester
Spartransformator




Schutzleiter



A

Ampere



Thermosicherung



VA

Voltampere



V

Volt



VAR

Blindleistung bei
Drosselspulen



Hz

Hertz



N

Neutralleiterklemme



kVA

Kilovoltampere



PRI

Primär (Eingang)



SEC

Sekundär
(Ausgang)

Transformatoren Drosseln

Bächli AG
Rainacherstrasse 12
6010 Kriens-Obernau

Telefon 041 320 32 00
Telefax 041 320 22 73
baechli@baechli.com
www.baechli.com